

nummer 87225/01 Vervangt
Uitgegeven 02-03-2015 Eerste uitgave 02-03-2015

Verklaring

Elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, geleverd door:

Ferrolì Nederland B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform bijlage C van NEN 7120:2011/C2:2011.

De op de bijlage vermelde waarden mogen worden gebruikt ter bepaling van het elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming zoals beschreven in bijlage C van NEN 7120:2011/C2:2011.

PRODUCTNAAM

BlueSense 3

BlueSense 4

BlueSense 5



Jan Meuleman
Productmanager
Kiwa Nederland B.V.

Blad 2

Nummer 87225/01

Elektrisch hulpenergiegebruik voor verwarming

Productnaam	Nominale continue belasting B_{nom} in kW, op bovenwaarde	Waarden		
		A	B	C
BlueSense 3	23,9	23,18028	0,046799846	2,232
BlueSense 4	27,7	23,18028	0,046799846	2,232
BlueSense 5	32,7	23,18028	0,050944481	1,872